

Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий

МАДОУ «Детский сад № 10г. г.Горнозаводска

Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результаты проверки	Меры по результатам
1	2	3	4	5
20.03.2018г.	Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Управление Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека по ПК. Восточный территориальный отдел	Установление соответствия (несоответствия) МАДОУ "Детский сад № 10" г. Горнозаводска (Кирова, д.8а и д.9)	не ведется учет времени работы бактерицидных облучателей; мало сотрудников привито против гриппа	выявленные нарушения устранены
24.01.2018г.	АО "КС-ПРИКАМЬЕ"	произведена плановая проверка схемы подключения приборов учета э/энергии на объекте по адресу: ул.Кирова, д.9	нарушений не выявлено	
21.02.2018г.	АО "КС-ПРИКАМЬЕ"	произведена опломбировка приборов учета э/энергии на объекте по адресу: ул.Кирова, д.8А	нарушений не выявлено	
08.02.2018г.	Федеральная служба по труду и занятости	документальная проверка трудовых договоров, табеля рабочего времени, расчетных листов, платежных поручений	нарушений не выявлено	
07.12.2018г.	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)	плановая проверка о соблюдении обязательных требований в области электро-теплоэнергетики, энергоснабжения и повышения энергетической эффективности в МАДОУ «Детский сад №10» г. Горнозаводска	Акт №08-083-28 от 07.12.2018 Выявлено: не назначен ответственный за электрохозяйство и его заместитель; нет приказа о б организации порядка хранения и выдачи ключей от э/установок; не назначен ответственный за состояние, учет, проверку передвижных э/приемников, электроинструмента и э/защитных средств отсутствует паспорт заземляющего устройства в д/с	выявленные нарушения устраняются (срок устранения 28.02.2019 г)

29.11.2018г.	Прокуратура Горнозаводского района	проведена проверка соблюдения законодательства о безопасности	Выявлено: архивирование данных по видеонаблюдению менее 30 дней; не проводятся инструктажи по антитеррористической безопасности; на трубопроводах отсутствуют противопожарные муфты со вспучивающим огнезащитным сроставом; отделка стен и потолков в муз зале выполнено с неизвестными показателями	выявленные нарушения находятся на стадии устранения
--------------	------------------------------------	---	--	---

Заведующий детским садом



Е.А.Молокова